



Parameter	Biokemisk oxygenforbrug over 5 døgn, (BOD₅) i dambrugsvand
Anvendelsesområde	Tilløb og afløb fra ferskvandsdambrug.
Prøvetagning	Ved prøvetagning skal der drages omsorg for at delprøver under prøvetagning holdes ved en temperatur mellem 0 og 4°C
Målemetode(r)	Metode som anført i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 204 af 31. marts 1998. Bekendtgørelse om ferskvandsdambrug. Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål.
Prøvebeholder	Plast (f.eks. polyethylen) eller glas. Det er laboratoriets ansvar at sikre, at de anvendte flasker ikke giver anledning til forhøjede blindværdier. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver.
Prøvehåndtering inden analyse	Som beskrevet i DS/EN 1899-2:1998.
Filtrering	Ingen.
Konservering	Ingen.
Opbevaring Analysen skal være afsluttet inden for de nævnte tidsfrister	Som beskrevet i DS/EN 1899-2:1998. Prøven må ikke fryses.
Særlige forhold	Ingen.

Version / Dato	V01a/17.09.2003
Ansvarlig for udarbejdelsen	Ulla Lund